



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2021 г.

г. Енисейск

№ 311 - п

О введении режима ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ на территории муниципального образования город Енисейск

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь п. 28 ст. 5, ст. 43 Устава города Енисейска, в целях ликвидации аварийной ситуации на напорном коллекторе водоотведения от КНС, расположенной на территории Енисейск-4 до КГН ул. Фефелова, имевшей место 10.12.2021, в связи с чем отсутствует частичное водоотведение, что ставит под угрозу жизнеобеспечение жителей в количестве 1900 человек, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 16 час. 00 мин. 10.12.2021 ввести режим функционирования **ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ** для органов управления и сил РСЧС в городе Енисейске.
2. В течение периода проведения аварийно-восстановительных работ на напорном коллекторе откачка ЖБО с территории Енисейск-4 производится АС-машинами, принадлежащим управляющим компаниям города Енисейска и МУП «АТП»
3. Сектору ГО, ЧС и ОПБ (Гурьянов Е.А.) и ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ филиал по ВКС ПУ № 11/2 (г. Енисейск-4) (Ольшевская З.В.) обеспечить контроль за работой АС-машин осуществляющим вывоз ЖБО с территории Енисейск-4.
4. ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ филиал по ВКС ПУ № 11/2 (г. Енисейск-4) (Ольшевская З.В.) обеспечить подъезды к колодцам канализации для откачки ЖБО АС-машинами.
5. ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ филиал по ВКС ПУ № 11/2 (г. Енисейск-4) (Ольшевская З.В.) привести насосное оборудование КНС в соответствие требованиями проектной документации.
6. МКУ «Управление образования г. Енисейска» (Авдеева Т.А.) взять на особый контроль здание школы № 7 в целях исключения подтопления ЖБО.
7. МКУП «ЕКП»» (Лоскутников Д.Г.):

- оперативно выполнить работы по ликвидации затора на напорном коллекторе;

- принимать на очистных сооружениях ЖБО, вывезенные с территории Енисейск-4 в период действия режима ЧС на безвозмездной основе.

8. Заместителю главы города Енисейска по вопросам жизнеобеспечения (Степанова О.В.) подготовить и направить обращение в Правительство Красноярского края о выделении финансовых средств из резервного фонда Красноярского края на ремонт напорного коллектора и ликвидацию последствий аварийной ситуации на напорном коллекторе.

9. Финансовому управлению администрации города Енисейска (Ю.В. Смирнов):

- обеспечить финансирование расходов из резервного фонда администрации города Енисейска в соответствии с Положением на оплату ликвидации последствий аварийной ситуации на напорном коллекторе.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

11. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень города Енисейска» и разместить на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

12. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города

В.В. Никольский